

## ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Jedwabne : [www.jedwabne.pl](http://www.jedwabne.pl)

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Jedwabnem**

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 302635 – 2016 z dnia 25.08.2016r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 5 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela wyjaśnienia :

1. Typy grzejników znajdujących się w rozwinięciu instalacji CO różnią się od grzejników umieszczonych w rzutach. Wg rozwinięcia mają być grzejniki typu RD6 oraz CV22, tych ostatnich nie uwzględniono w przedmiarze. Natomiast na rzutach oprócz grzejników RD6 wrysowane są grzejniki typu RD12 oraz RD10. Nie wszystkie typy tych grzejników zostały uwzględnione w przedmiarze. Co należy brać pod uwagę do wyceny oferty, rzuty, czy przedmiary ?

Odp.

Zgodnie z zapisami w rozdziale IV pkt. 6 ppkt. 1 SIWZ z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego). W ramach wynagrodzenia Wykonawca wykona zakres rzeczowy wynikający z SIWZ wraz załącznikami tj. dokumentacją projektową i STWiORB, oraz wskazań i wytycznych zawartych we wzorze umowy. Wg zapisów w rozdziale XIV pkt. 3 SIWZ przedmiary robót, ze względu na formę wynagrodzenia ryczałtowego nie stanowią podstawy obliczenia ceny oferty. Przedmiary robót załączono, jako dokumenty pomocnicze dla Wykonawcy.

Dodatkowo wyjaśniam :

W dokumentacji ze względu na niski parametr czynnika grzewczego nie zakładane były grzejniki CV. Na rozwinięciu zostały błędne opisy. Dostaliśmy rozwinięcie i rzut instalacji centralnego ogrzewania z prawidłowo opisanymi grzejnikami.

Tam gdzie są pokazane grzejniki CV powinny być następujące grzejniki:

- Pomieszczenie 0/7 projektuje się grzejnik RD12-117,5/80
- Pomieszczenie 0/27 projektuje się grzejnik RD12-117,5/90
- Pomieszczenie 1/1 projektuje się grzejnik RD6-57,5/150
- Pomieszczenie 1/7 projektuje się grzejnik RD6-57,5/100
- Pomieszczenie 1/8 projektuje się grzejnik RD6-57,5/90
- Pomieszczenie 1/11 projektuje się grzejnik RD12-117,5/60
- Pomieszczenie 1/21 projektuje się grzejnik RD12-117,5/110

W przedmiarze w pozycji:

- 77 d.3 powinno być 6 szt.,
- 85 d.3 powinno być 4 szt.
- Należy dodać pozycję z grzejnikiem RD12-117,5x800mm – 1szt.

2. W opisie dot. pomp ciepła zostały podane tylko parametry techniczne. Czy na podstawie tych danych wykonawca sam dobiera pompy ciepła, czy są dostępne karty katalogowe ww. urządzeń. Identyczna sytuacja jest przy centralach wentylacyjnych.

Odp.

W sprawie pomp ciepła – patrz odp. na zapytanie nr 1 z dnia 31.08.2016r, a w sprawie centrali wentylacyjnej – patrz odp. z dnia 31.08.2016r

### **Zmiany treści SIWZ.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany w treści SIWZ w następujący sposób :

**1. W rozdziale VI pkt. 1 ppkt. 1) lit. a) otrzymuje brzmienie :**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu:

a) termomodernizacji budynku lub budowie budynku o kubaturze min. 3000 m<sup>3</sup>, w zakresie której (termomodernizacji budynku lub budowie budynku ) wykonano docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, roboty elektryczne,

**2. W rozdziale XII pkt. 2 ( ramka ) zmienia się na :**

**nie otwierać przed dniem 22.09.2016r. godz. 10:15**

**3. W rozdziale XII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :**

1. Oferty należy składać do dnia 22.09.2016r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 22.09.2016r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem - sala narad.

BURMISTRZ JEDWABNEGO  
  
Michał Chajewski

W załączeniu:

Rzuty centralnego ogrzewania – rysunki Nr : 2, 3, 4, 5