




Instalacje elektryczne gniazda i oświetlenie


Legenda:


- 


AW.


Oprawa awaryjna ewakuacyjna 1h
- 


Plafon LED 24W, minimum IP54
- 


Oprawa tuba LED, minimum IP54
- 

Projektor LED 30W IP65
- 


Czujka ruchu IP65 230V 6A
- 

Łącznik oświetleniowy pojedynczy 10A IP54
- 


Gniazdo podwójne 230V IP54 16A
- 

Numer obwodu elektrycznego
- 

RE


Rozdzielnia elektryczna
- 

SZH

Szafa sterująca zestawu hydroforowego
- 

POG

Puszka przyłączeniowa ogrzewacza IP55




UWAGA:

Do wykonania instalacji oświetlenia wykorzystać przewód YDYżo 3x1,5mm², do instalacji gniazd 230V wykorzystać przewód YDYżo 3x2,5mm². Przewody układać w metalowych korytkach kablowych lub rurkach RL. Przewody YDY wychodzące do opraw zewnętrznych chronić przed warunkami atmosferycznymi np. przez zastosowanie peszli UV odpornych. Wychście przewodu ze ściany uszczelnić.

LEGENDA:

- P1 – przepustnica z napędem ręcznym
- Pe – przepływomierz elektromagnetyczny
- ZH – zestaw hydroforowy
- Ze – złącze elastyczne
- Sd – stacja dozująca

 <div>USŁUGI PROJEKTOWE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA <small>projektowanie, nadzór budowlany, doradztwo inwestycyjne</small></div>					
Obiekt	18-400 Łowia, ul. Wozniowska 36 tel. (0-80) 215-36-36, 0606 772 099 Rozbudowę stacji wodociągowej polegającej na budowie dwóch zbiorników oraz budowie budynku kontenerowego pompowni w m. Jedwabne				
Adres	Jedwabnem ul. Przytułska, nr ewid. gruntów 529/7 (obręb) Jedwabne				
Inwestor	Gmina Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3 18-420 Jedwabne				
Przedmiot rysunku	INSTALACJE ELEKTRYCZNE GNIAZD I OŚWIETLENIA		Skala	1:50	Nr.rys 16
	Intle i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Karol Fajdejew	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PDL/0059/PW/OE/11	15.06.2019	