

ODPOWIEDŹ
na zapytanie dotyczące treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 583458-N-2020 z dnia 10.09.2020r.

Nazwa Zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 109622B – ul. Długa w miejscowości Burzyn i Szostaki”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) przekazuje treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

ZAPYTANIE:

Pkt. 3.2.2 Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia brzmi: „budowę sieci wodociągowej (wraz z przyłączami) w miejscowości Burzyn i Szostaki o długości ok. 463m”.

W dokumentacji technicznej zawarty jest projekt przyłączy wodociągowych do granicy działek i od granicy działek do zestawów wodomierzowych. Podobnie jest w kosztorysie ofertowym, w którym przyłącza podzielone są na odcinki od sieci do granicy działek oraz od granicy działek do zestawów wodomierzowych.

W związku z powyższym prosimy, o uszczegółowienie zakresu prac przy wykonywaniu przyłączy wodociągowych. Czy należy wycenić je tylko do granic działek, czy też do zestawów wodomierzowych włącznie.

ODPOWIEDŹ:

Wykonanie przyłączy wodociągowych należy wycenić tylko do granic działek.

Burmistrz Jedwabnego
Adam Mariusz Niebrzydowski